

附表一、公私場所鍋爐製程類別之固定污染源

類別	條件	製程別
一	<p>符合下列條件之一者：</p> <p>一、屬同一排放口之鍋爐，其總設計或總實際輸入熱值三百八十五萬仟卡/小時以上。</p> <p>二、屬同一排放口之鍋爐，其總設計或總實際蒸氣蒸發量五公噸/小時以上。</p>	<p>公私場所設有下列製程之一者：</p> <p>一、鍋爐蒸氣產生程序。</p> <p>二、熱媒加熱程序。</p>
二	<p>符合下列條件之一者：</p> <p>一、屬同一排放口之鍋爐，其總設計或總實際輸入熱值一百五十三萬仟卡/小時以上，未滿三百八十五萬仟卡/小時。</p> <p>二、屬同一排放口之鍋爐，其總設計或總實際蒸氣蒸發量二公噸/小時以上，未滿五公噸/小時。</p>	